



LEGENDA

- Poste de Concreto Duplo T Existente
- Poste de Concreto Circular Projetado
- ⊙ Poste de Concreto Circular da Enel Existente
- Poste de Madeira da Enel Existente
- Rede de B.T. aérea Existente
- Rede de M.T. aérea Existente
- ⊕ Aterramento Projetado
- ⊕ Aterramento
- 554858-2-15 Transformador Bifásico da Enel Existente
- ▽ Estruturas de BT Projetadas
- SI Estruturas de BT Projetadas
- Quadruplex 3# 10(10)AL Rede de Baixa Tensão Projetada

QUADRO DE RESUMO

RESUMO	TRAFO	POSTE	VÃO		km REDE		LUMIN.
			MT	BT	MT	BT	
INST.	-	17	-	18	-	0.60	-
RET.	-	-	-	-	-	-	-

OBS:

- Usar CDP (conectores desconectáveis perfurantes) apropriados.
- Foi considerado no resumo de Km de Rede de BT + 6% no total de cabos, para jumpers e amarrações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
 SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS
 DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PROJETO EXTENSÃO DE REDE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		LOCAL NOVA ANGRA	
TÍTULO DO DESENHO IMPLANTAÇÃO		AUTOR	
REVISÃO DO PROJETO	APROVAÇÃO DO PROJETO	APROVAÇÃO DA OBRA	ESCALA 1/1000
			DESENHO

DATA OUTUBRO / 2022	END: FINAL DA AVENIDA ITAGUAÍ - ACESSO NOVO AOS PRÉDIOS POPULARES DA BANQUETA	Fl. 01/01
------------------------	--	--------------